Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Яблоновый Овраг муниципального района Волжский Самарской области

Самарская область Волжский район с.Яблоновый Овраг, ул.Н.Наумова, 86, тел.8 (846) 998-87-41 Исх.№ ____ от ____ 2023г. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Трубникову И.С.

Банковские реквизиты: ИНН 6330052600 КПП 633001001 ОКПО 40948631 МУФ СО (ГБОУ ООШ с.Яблоновый Овраг) ОТДЕЛЕНИЕМ САМАРА БАНКА РОССИИ/УФК по Самарской области г.Самара БИК 013601205 казн/сч 03224643360000004200 л.с.614.64.136.0

E-mail: ya_ovrag_sch_vlg@samara.edu.ru

Ответ на предписание

В ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 8/2 от 14.02.2022г. ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» муниципального района Волжский Самарской области (с. Яблоновый Овраг, ул. Н.Наумова, д. 23) сообщает, что проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении
п/п	безопасности, с указанием конкретного места	
	выявленного нарушения	
1	Направление движения к источникам противопожарного	<u>Выполнено</u>
	водоснабжения не обозначено указателями со	
	светоотражающей поверхностью либо световыми	
	указателями, подключенными к сети электроснабжения и	
	включенными в ночное время или постоянно, с четко	
	нанесенными цифрами расстояния до их	
	месторасположения.	
2	На объекте защиты отсутствует (не представлена)	Представлена документация

	техническая документация (сертификат пожарной	
	безопасности) показателей пожарной безопасности	
	(опасности) материала, свидетельствующая о	
	допустимости применения данного материала на путях	
	эвакуации (покрытие стен - краска).	
3	На объекте защиты отсутствует (не представлена)	Представлена документация
	техническая документация (сертификат пожарной	
	безопасности) показателей пожарной безопасности	
	(опасности) материала, свидетельствующая о	
	допустимости применения данного материала на путях	
	эвакуации (напольное покрытие).	
4	На объекте защиты отсутствует (не представлена)	Представлена документация
	исполнительная документация на системы	
	противопожарной защиты (автоматическая пожарная	
	сигнализация и система оповещения и управления	
	эвакуацией людей при пожаре)	
5	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в	<u>Выполнено</u>
	соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.	
6	Инструкция о мерах пожарной безопасности не	<u>Выполнено</u>
	соответствует требованиям, установленными разделом	
	XVIII «Правил противопожарного режима в Российской	
	Федерации»	

Директор:	Беляева О.А

31.02.2023г.