


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Межведомственной рабочей группы


«29» сентября 2011 г.
Ф. И. О. Коршукова А.В.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » 20__ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Яблоновский
Овраг муниципального района Волжский Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»
(полное юридическое наименование объекта)
443522, Самарская область, Волжский район, село Яблоновский Овраг, ул. Н. Наумова, дом 23, тел. 8(846)99-88-810
И.о. от воспитателя структурного подразделения Крутова Вера Николаевна

1. Наименование населенного пункта село Яблоновский Овраг
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф. И. О. и должность руководителя)
2. Ведомственная принадлежность Министерство науки и образования Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта _____ муниципальная _____
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг _____ вместимость 81 детей _____
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта _____ отдельно стоящее, 2-х этажное, кирпичное, лестницы из бетона
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организационный этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).
7. Количество и назначение входов _____ 2 для приема детей _____
8. Год постройки _____ 1972 _____
9. Год последней реконструкции _____ 2011 капитальный ремонт _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		отсутствует	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		отсутствует	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	Есть,нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1.2 м.	К, О		≥0,9
	*Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	установить	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установить	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	3.0 м	К		

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С		
Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	Не требуется	
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	Не требуется	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0	К, С, О		
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м		К, С, О		
*Места отдыха	наличие	нет	К, О	Не требуется	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		есть			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25м.	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	установить	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
Открытая лестница		нет			
Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		

Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
не травмирующие окончания	наличие		О		
- высота поручней	0,9 м		О		
Пандус на рельефе		нет			
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К, О		
- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,2м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1.62 x 2.78 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С		
	*Навес	наличие	в наличии	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие		К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	в наличии	Г		
	Лестница наружная	наличие				
	Нескользкое покрытие	наличие	имеется	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		

Поручни с двух сторон	наличие	имеется	О, С	
- на высоте	0,9 м		О, С	
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		О, С	
- не травмирующие окончания поручней	наличие		О, С	
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие		О, С	
Пандус наружный	наличие	имеется		
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,31 м	К	
Угол уклона	≤ 5 °	10 °	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,2м	К	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	
Разворотные площадки:				
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	имеется	К	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5		К	
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1 м	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7м	К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9м	О	
- *горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	0,3 м	К, О	
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	К, О	
Нескользкое покрытие	наличие	Есть	К, О	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	
*Звуковой маяк у входа	наличие	Есть	С	
Тамбур				

Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	1,62 x 2,78	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	0,8	К, О	реконструкция	
- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	3	К	демонтаж	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		

Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К	
- не травмирующие окончания	наличие		К, О	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет		
- стационарный	наличие		К	
- мобильный	наличие		К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1.35 м	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К, О	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие		К, Г	установка
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	Не требуется
*Тактильная схема	наличие	нет	С	Установить
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Не требуется

- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О	
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж		К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	Не требуется
*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
Контрастная маркировка	наличие		С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О	
- на высоте	0,9 м		О	
- *горизонтальные завершения поручней	наличие		О	
Пандус внутренний на этаже		нет		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) (услуга может быть оказана в полном объеме на первом этаже)				
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м		С	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	

*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
- на высоте	0,9 м		О, С		
- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	≥ 0,3 м		О, С		
- не травмирующие окончания	наличие		О, С		
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
Лифт пассажирский	наличие	нет			
Кабина:					
- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4		К		
- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м		К		
-* Поручни	наличие		О		
*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
*Знак доступности	наличие		К		
*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

БТИ							
1	2	3	4	5	ремонт, замена, реконструкция	6	7
Обслуживание через окно/прилавок							
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м			К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков							
Обслуживание в кабинете №							
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8 м		К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствие		К, О		
	*Информация тактильная	наличие	есть		С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть		К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	1 м		К		
	-* высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7 м		К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов							
Обслуживание с перемещением №							
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,2 м		К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов							
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет				
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м			К		
	*Место для сидения	наличие			О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие			О		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)			есть		
Доля мест для колясочников		$\geq 2\%$	2 %	К	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске		$\geq 1,2$ м	0,8 м	К	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха		≥ 2	нет	Г	Приобрести индукционную систему
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников		наличие		К	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	есть	Г		
	Санузел для инвалидов		нет		установить	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	- количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		

Опорные поручни					
в т.ч. откидные	наличие	нет	К, О	установить	
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	наличие		К		
	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,7	К	реконструкция	
* крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установить	
Раковина:					
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,5x1м	К		
- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,75 м	К, О		
- опорный поручень	наличие	нет	О	установить	
Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
Душевые		нет			
Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установить	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	Наличие	есть	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	

размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м			К, О, Г, С	
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м			К, О, Г, С	
освещенность	наличие	есть		К, О, Г, С	
Указатели, пиктограммы	наличие	нет		К, О, Г, С	установить
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет		К, О, Г, С	
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет		К, О, Г, С	
освещенность	наличие	нет		К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет		С	установить
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет		С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет		С	установить
на кнопках управления лифта	наличие	нет		С	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет		С	установить
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет		Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет		С, Г	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет		К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		С	установить
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Есть		С	установить
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет		Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет		К, С, О, Г	
*Индукционная система	наличие	нет		Г	Приобрести установить

7. ВЫВОДЫ

Установить: информацию об объекте на калитке; указатели направления движения к главному (специализированному) входу; специальные знаки (количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м); водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) на входной площадке; колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м на пандусе наружном; горизонтальные завершения поручней, тактильную схему. Требуется реконструкция дверных проемов(> 0,9м) и порогов. Установить: санузел для инвалидов; тактильную маркировку санузлов; опорные поручни; крючки для костылей; указатели пиктограмм. Визуальные средства информации о предоставлении услуги.

Установить дату для инициальной, тактику по маршруту саму или: оформить поручение, крестик для каста, указать пикетаж, Выдаваемые сведения информации о предоставлении услуг

Представитель публичной группы
Васильев

(должность)

Подпись

Васильев

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

02 2021

Представитель организации

(должность)

Подпись М.П. (фамилия, и.о.)

О.А. Белица

Дата заполнения

20 г.



Инициальная *Виталий* *Васильев*

Инициальная *Виталий* *Васильев*

02 02 21